



CHARGES HYDRAULIQUES A TRAITER

Débit	140	m ³ /j
Capacité	750	eq/hab
Budget	1.1009.931	euro TTC

DESCRIPTIF GENERAL

La Commune de Chemillé en Anjou a projeté le besoin de renouveler la station d'épuration et le poste de relevage en tête associé, présents dans la commune déléguée de Neuvy en Mauges.

Cette nouvelle station permettra d'accepter les nouvelles charges et présente des améliorations au niveau du temps et du coût d'exploitation.



**Station d'épuration de
NEUVY EN MAUGE**

L'installation comprend :

- Pompage des eaux brutes (autre site),
- Dégrillage fin,
- Traitement biologique en aération prolongée par boues activées,
- Déshydratation des boues sur lits macrophytes.

Maître d'œuvre	Concepteur - Constructeur	Génie civil